



Descripción de producto

Este kit de prueba utiliza el azul de toluidina O como indicador para medir la reacción del poliquat catiónico con un polielectrolito aniónico. El color cambia de azul a púrpura. Los niveles se determinan mediante el método de recuento de gotas. El rango y la sensibilidad es de 1 gota = 1 ppm de poliquat.

Especificaciones

Factor de prueba	Polyquat
Sistema de prueba	Frasco gotero
Rango/sensibilidad	1 gota = 1 ppm de Polyquat
Número de pruebas	100+
Número de reactivos	5